

Wegleitung Schlüsselrohr

Erstellt:	6.3.2024	Freigabe:	Ja	Bearbeitung:	P.Imfeld	Kontrolle:	PI
Geändert:	12.3.2025	Version:	1.3	Ablage:	Firecloud	Referenz:	--
Seiten:	2			Empfänger:	Öffentlich		
Datei:	FWA_Wegleitung_Schlüsselrohr.docx						

Zugang Feuerwehr Schlüsselrohr

1. Grundlage

Bauten und Anlagen sind gemäss VKF Brandschutznorm 1-15, Art. 44 für einen raschen und zweckmässigen Einsatz der Feuerwehr jederzeit ungehindert zugänglich zu machen. Auf kommunaler Ebene kann im Baubewilligungsverfahren die Anbringung eines Schlüsselrohrs in einer Baubewilligung gefordert werden.

2. Einbau und Bezug

Das Schlüsselrohr inkl. Schliesszylinder muss bei der **Feuerwehr Alpnach** bezogen werden. Für den korrekten Einbau ist die Bauherrschaft verantwortlich.

Einbau Schlüsselrohr ca. 1.50 Meter über Terrain, gut zugänglich und nicht eingezäunt. Schlüsselrohr vor Witterung geschützt. Schrankenschlüssel sind auch im Schlüsselrohr zu deponieren.

3. Einbezug der Feuerwehr

Nachdem das Schlüsselrohr eingebaut wurde, wird der Gebäudeschlüssel gemeinsam mit dem Eigentümer / Bauleiter / Projektverantwortlichen und der Feuerwehr im Schlüsselrohr hinterlegt.

Die Feuerwehr selbst nimmt keine Schlüssel entgegen und unterzeichnet keine Quittungen!

4. Unterhaltungspflicht

Eigentümer- und Nutzerschaft von Bauten sind gemäss Art. 20 der Brandschutznorm 1-15 dafür verantwortlich, dass u.a. Einrichtungen des abwehrenden Brandschutzes bestimmungsgemäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind.

Allfällig notwendige Unterhalts- und Bewirtschaftungsmassnahmen sind periodisch bzw. bei Umbau oder Nutzungsänderungen vorzunehmen, so dass eine ungehinderte Feuerwehrintervention jederzeit gewährleistet wird.

5. Kosten

Die Kosten für die Schlüsselrohre inkl. Einbau fallen vollumfänglich der Eigentümer-/ bzw. Bauherrschaft zu Last. Die Kosten werden zum Einkaufspreis verrechnet.

- **Schlüsselrohr inkl. Verschlusszylinder 460.- CHF**

Die Bohrung und Montage des Schlüsselrohres ist Sache der Bauherrschaft und nicht inbegriffen.

6. Kontakt bei Fragen und Bestellung Schlüsselrohr

Feuerwehr Alpnach

Oblt Patrick Imfeld

Mobil: +41 79 421 12 08


Mail: patrick.imfeld@fwalpnach.ch

7. Ablauf Erstinstallation / Inbetriebnahme

1. Der Bauherr organisiert bei der **Feuerwehr Alpnach** das Schlüsselrohr und den dazugehörigen Schliesszylinder.
2. Der Bauherr baut das Schlüsselrohr ein.
3. Der Bauherr und die **Feuerwehr Alpnach** treffen sich vor Ort, um den Schlüssel der Liegenschaft im Schlüsselrohr zu hinterlegen.



Bispiel Standort Schlüsselrohr



Model: Koch MSL Schlüsseldepot Safos 6612